

상명대학교 학술정보관 냉난방시설 환경개선공사 냉난방기(GHP) 규격서

품 명	규 격 (냉 방)	규 격 (난 방)	수 량	단 위	비 고
실외기[멀티형]	56.0KW	63.0KW	3	대	동등사양이상
실외기[멀티형]	71.0KW	80.0KW	6	대	동등사양이상
실외기[멀티형]	85.0KW	95.0KW	4	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	16.0KW	18.0KW	3	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	14.0KW	16.0KW	2	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	11.2KW	12.5KW	16	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	9.0KW	10.0KW	45	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	7.1KW	8.0KW	25	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	5.6KW	6.3KW	2	대	동등사양이상
실내기[4WAY]	3.6KW	4.0KW	7	대	동등사양이상
실내기[1WAY]	2.8KW	3.2KW	1	대	동등사양이상
유선리모컨	각실 실내기 제어		101	대	각실에 설치
중앙리모컨	개별 및 그룹별 실내기 제어		3	대	판넬제작후 지정장소 설치
방진가대	실외기 진동방지방치		13	개	
실외기 열선공사	옥외드레인 열선 및 판넬 설치		1	식	판넬제작후 지정장소 설치
PC자동제어공사	프로그램(평면제어 및 요금적산 가능) 및 데스크탑PC 1SET 설치		1	식	데스크탑PC 1SET 포함